

Lista kontrolna Real Smart Home: kontrola zabezpieczeń

Jest to niewiążące **zalecenie** dotycząca regularnego testowania zabezpieczeń w inteligentnym domu. Partnerom Loxone zalecamy, aby przeprowadzali kontrolę u klientów **raz w roku**. Jako partner Loxone jesteś odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczeń. Przeprowadzenie tego testu nie gwarantuje tego.

Kontrola czujnika wody Air Czujniki wody Air sprawdź dotykając mokrymi palcami obu styków.	
1.	Czy alarm centrali pożaru i wycieku wody został uruchomiony?
2.	Po włączeniu alarmu połączenie głosowe jest nawiązywane za pośrednictwem usługi Caller Service na następujące numery:
3.	Czy przy uruchomieniu alarmu głównego system zaciemnienia całkowicie się odślonił?
4.	Czy światła zaczęły migać?

5.	Czy przy uruchomieniu alarmu głównego sygnał z Music Servera rozbrzmiewał we wszystkich strefach?
<p>Kontrola czujnika dymu Air</p> <p>Detektor dymu należy sprawdzać przynajmniej raz w roku. Należy przeprowadzić kontrolę wizualną i test funkcjonalny.</p>	
6.	Czy wszystkie czujniki dymu są wolne od zanieczyszczeń, takich jak kurz i owady? Czy wykryto mechaniczne uszkodzenie czujnika dymu?
7.	Czy minimalna odległość 50 cm od mebli, świateł i ścian jest zachowana?
8.	Czy czujniki dymu są zainstalowane we wszystkich sypialniach, korytarzach i salonach?
9.	Wykonaj test funkcjonalny czujnika dymu. Naciśnij przycisk testowy. Jeśli rozlegnie się sygnał, czujnik dymu działa poprawnie.
10.	Zgodnie z DIN 14676 (AT) czujki dymu należy wymienić po upływie maksymalnie 10 lat.
11.	Przetestuj czujnik dymu za pomocą przycisku testowego i sprawdź urządzenia alarmowe zgodnie z opisem w punkcie 2-5.

Kontrola alarmu	
12.	<p>Aktywuj w aplikacji Alarm i celowo uruchom alarm, naruszając czujniki alarmowe.</p> <p>Przykładowe czujniki alarmowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Czujnik ruchu Air/Tree• Kontakt drzwiowy i okienny (Air)• Uchwyt okienny Air• Czujnik zbitcia szyby
13.	<p>Zgodnie z opisem w punktach 2-5 upewnij się, że wszystkie fazy alarmu (miganie świateł, zacienianie, sygnał dźwiękowy z Music Servera, połączenie z usługi Caller Service na prawidłowe numery) odbywają się poprawnie.</p>

Pamiętaj, że zabezpieczenia powinny być sprawdzane przynajmniej raz w roku.

Klient:
Test wykonał: